

お客様各位

2023年10月23日
フジクリーン工業株式会社
品質保証部

小型合併浄化槽 CF/CFⅡ型 ご使用に関するお知らせとお願い

標記の件、2015年にて販売終了しましたCF/CFⅡ型におきまして、ご使用から長期間経過した際に、下記のような事象が確認されております。お客様に長くご使用していただくために、下記の予防の実施をお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

記

- ◇ 該当機種 : CF/CFⅡ型 販売期間 2010年10月～2015年12月
- ◇ 事象 : ご使用から長期間経過した際に、腐食ガスが原因によって嫌気ろ床槽と好気ろ床槽間の水面上のFRP製仕切板が劣化するケースがあります。
※長期間放置されますと、穴が開いてしまうケースもあります。
- ◇ ご使用に関するお願いについて
: 下記の方法にて、腐食性ガスの影響および発生抑制につながり、劣化の事象を未然に防止する効果があります。
- ・ 定期点検および清掃時における仕切板両面の水洗浄
 - ・ 適正な清掃の実施
 - ・ 適切な排気の実施
- ※詳細は維持管理要領書をご参照ください
- ◇ お問合せ先 : フジクリーン工業株式会社 品質保証部 052-733-0342
受付時間 平日: 8:30～17:30 (但し12:00～13:00除く)
メールアドレス: fc_support@fujiclean.co.jp

これからも製品の品質及びサービスの向上に向けて一層努めて参りますので、今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上